



Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Nowym Targu Sp. z o.o.  
ul. Długa 21, 34-400 Nowy Targ

Nasz znak: DA.0710.01.2018 TK

URZĄD GMINY  
NOWY TARG  
W PŁYNE

Nowy Targ, 10.07.2018 r.

10.07.2018

znak .....zał.....  
podpis .....  
wg rozdzielnika

## Powiadomienie o awarii na oczyszczalni ścieków w Nowym Targu

W dniu dzisiejszym, przed godz. 9<sup>00</sup> na rozdzielni transformatorowej oczyszczalni ścieków w Nowym Targu pojawił się pożar. Wezwana natychmiast Straż Pożarna ugasiła płomień, jednak zniszczeniu uległa w całości rozdzielnia elektryczna dla obu linii zasilających oczyszczalnię. W efekcie, od godz. 9, oczyszczalnia ścieków nie funkcjonuje, powodując wypływ ścieków surowych do Dunajca. Informacja taka była przekazywana telefonicznie przez Prezesa MZWiK około godz. 10.00.

Po akcji straży pożarnej podjęliśmy działania w kierunku przywrócenia zasilania obiektu tj. czasowa instalacja agregatów prądotwórczych. Agregat awaryjny w chwili obecnej jest już na oczyszczalni, szacowany czas pełnego uruchomienia oczyszczalni – godz. 17-18<sup>00</sup>.

O kolejnych działaniach będziemy informować w kolejnych dniach.

Otrzymują:

1. Urząd Miasta Nowy Targ
2. Urząd Gminy Nowy Targ
3. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska i Agencja Nowy Sącz
4. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wodociągowe RZGW Kraków
5. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wodociągowe RZGW inspektorat Nowy Targ